

Закрите акціонерне товариство  
«КРИМСЬКИЙ ТИТАН»  
ФІЛІЯ  
«ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ  
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»  
вул. Степова, 1, м. Вільногірськ,  
Дніпропетровська область, Україна, 51700  
Телефон (05653) 5-27-78  
Телефакс (05653) 5-04-05  
E-mail: [zircon@zircon.net.ua](mailto:zircon@zircon.net.ua)  
Розрахунковий рахунок №2600201255  
у АБ «Кліринговий Дім»  
МФО № 300647  
ЄДРПУ 33173973



Join Stock Company  
«CRIMEA TITAN»  
AFFILIATED COMPANY  
«VILNOHIRSK  
MINING and METALLURGICAL PLANT»  
1, Stepova Str., Vilnohirsk  
Dnipropetrovsk Region, Ukraine, 51700  
Phone (05653) 5-27-78  
Fax (05653) 5-04-05  
E-mail: [zircon@zircon.net.ua](mailto:zircon@zircon.net.ua)  
Settlement Account № 2600201255  
with Join Stock Bank «Clearing House»  
MFO № 300647  
Registry Code 33173973

№ \_\_\_\_\_  
на № 41-33/96 від 21.07.06.

our ref. \_\_\_\_\_  
you ref. \_\_\_\_\_

### Руководителю предприятия

В ноябре - декабре 2003 г. ООО «Строительные Технологии» выполнили работы по замене традиционной изоляции (минеральная вата) на одном из трёх баков деаэраторов подпиточной воды ( $V=350\text{ м}^3$ ,  $T^{\circ}\text{C}=104$ ). Тепловая изоляция выполнена жидким керамическим теплоизоляционным материалом ТС Керамик, толщиной = 0,95 – 1,05 мм.

За время эксплуатации ёмкости расчётные параметры тепловых потерь остаются неизменными, наружные разрушения поверхности теплоизоляционного покрытия не наблюдаются. Фото объекта после покрытия прилагаются. В настоящее время на поверхности присутствуют следы дождевых потоков коричневого цвета от ограждающих металлических конструкций с нарушенным антикоррозионным покрытием.

В дальнейшем, по мере выхода из строя традиционной изоляции, планируется покрытие подобных поверхностей жидким керамическим теплоизоляционным материалом ТС Керамик.

Начальник службы энергоменеджмента  
заместитель главного инженера по энергосбережению



А.В. Повстень